

## 設計図書に対する質問・回答書

令和 7年 10月 14日

工 事 名 : 大朝B&G海洋センター体育館改修工事

工 事 場 所 : 北広島町大朝11370番地

質 問 事 項	<ul style="list-style-type: none"><li>• A-1 工法：下地調整材にアスベストは含まれていますか。</li><li>• 上屋根：高圧水洗い工法は、150 kg～200 kgで宜しいですか。</li></ul>
回 答	<ul style="list-style-type: none"><li>• A-1 工法：下地調整材にアスベストは含まれていますか。 →A13:「可とう形外薄塗材E部の下地調整材」に石綿(レベル3)が含まれています。</li><li>• 上屋根：高圧水洗い工法は、150 kg～200 kgで宜しいですか。 →A03: 30MPa～50MPa としています。</li></ul>