



	液管	ガス管
a	6.35	9.52
b	6.35	12.7
c	9.52	15.88
d	9.52	19.05
e	9.52	22.2
f	9.52	25.4
g	12.7	25.4
h	12.7	28.58
i	12.7	31.75
j	15.88	31.75

※特記なきドレン管の最小口径は25Aとする。

株式会社 **NSP設計**
 一級建築士事務所 広島県知事登録 12(1)第0553号
 一級建築士登録第126395号 鉄升卓爾

年月日	整理番号	工事名	図面番号
		(仮称)北広島町道の駅「舞ロードIC千代田」地域振興施設(第II期整備事業)	M
承認	設計	図面名	SCALE
		空調設備 平面図	1:200