別記様式第１号

設計図書に対する質問・回答書

令和８年１０月２３日

指名業者各位

北広島町長　箕野　博司

工 事 名：北広島町豊平診療所非常用発電機更新工事
工事場所：北広島町阿坂

質問事項	1.既設ディーゼル発電機の撤去後の処分先の記載がない。 2.既設発電機の出力は170KVAだが135KVAに更新する理由を教えて欲しい。 3.支持材の溶融亜鉛メッキ及びオイル配管の規格と長さが不明。 4.工事中、予備電源はどうされますか。 5.電線・ケーブルはエコ電源・ケーブルなどの指示がありますか。
回答	1.処分先を想定していないため、処分先決定後、金額変更の対象とします。 2.病院から診療所となり、入院病床が無くなったため、135KVAで十分賄えるため。 3.新たに設置する発電機はメーカーを指定していないので、機種に対応したものを使用することとしてください。 4.予備電源の使用は予定していません。 5.特に指示事項はありません。 ※現地確認は、可能です。 （事前に豊平保健福祉総合センター0826-75-4136にご連絡ください）

注　質問に対する回答は、令和８年１０月２３日から令和８年１０月３０日まで当町において閲覧に供する。